

Fors A/S  
Att. Pia Holm  
Betonvej 12  
4000 Roskilde

## Afgørelse om at Forslag til tillæg 15 til Spildevandsplan 2016 – 2023 ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljøvurdering.

Lejre Kommune har miljøscreenet forslag til tillæg 15 til Spildevandsplan 2016 – 2023 om etablering af et nyt regnvandsbassin på Bøgebakken i Lejre.

Regnvandsbassinet skal modtage separat regnvand fra nyt børnehus, som vil blive etableret på den østlige del af matrikel 12b, Allerslev By, Allerslev. I bassinet vil regnvandet blive forsinket samt renses, inden det ledes til forsyningens eksisterende regnvandskloak, som udleder til Lavringe Å umiddelbart syd for Gl. Allerslev By.

Regnvandsbassinet vil blive etableret i det nordvestligste hjørne af matrikel 12b, omtrent for enden af den eksisterende adgangsvej Bøgebakken.

Regnvandsbassinet vil blive etableret, samt fremadrettet driftet og vedligeholdt, af forsyningen, Fors A/S. Såvel regnvandsbassinet, som børnehuset, vil blive etableret i separatkloakeret opland i spildevandsplanen.

Forslag til tillæg 15 er sendt i 8 ugers offentlig høring **den 04. maj 2021**. Afgørelsen om ikke krav om VVM er sendt til 4 ugers annoncering samme dato.

### Afgørelse

Lejre Kommune har på baggrund af miljøscreeningen vurderet, at tillægget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i miljøvurderingsloven.<sup>1</sup>

Tillægget er omfattet af bilag 2, pkt. 10b i miljøvurderingsloven.

---

<sup>1</sup>Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

Screeningen er gennemført på grundlag af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3, resultaterne fra høringen af berørte myndigheder/parter samt på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

## Offentliggørelse

Vi offentliggør screeningsafgørelsen på kommunens hjemmeside den 04. maj 2021.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt.

## Begrundelse for screeningsafgørelsen

I vurderingen af, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for projektet, er der især lagt vægt på nedenstående punkter. Det skal i denne forbindelse understreges, at tillægget udelukkende forholder sig til etableringen af det nye regnvandsbassin.

- Tillægget vil ikke indebære støj, affald, arbejdskørsel eller andre gener af permanent karakter, men kun så længe selve anlægsarbejdet står på.
- Tillægget vil ikke berøre områder omfattet af gældende fredninger eller verserende fredningsforslag, for så vidt angår natur, landskab eller kultur.
- Tillægget vil ikke berøre områder registreret som beskyttet natur efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven.<sup>2</sup>
- Tillægget vil ikke berøre områder registreret som Natura 2000-områder eller levesteder for bilag IV-arter, se også næste afsnit.
- Tillægget vil ikke berøre beskyttelseslinjer fastsat efter §§ 15 – 19 i Naturbeskyttelsesloven.
- Regnvandsbassinet etableres i henhold til gældende BAT-krav for rensning af separat regnvand, og minimerer således den hydrauliske, såvel som den stofmæssige, belastning af nedstrøms regnvandskloakker samt recipienter.

## Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

Tillægget omfatter ikke anlægsarbejder, eller varige ændringer på terræn i øvrigt, i eller umiddelbart op til Natura 2000-områder.

Nærmeste Natura 2000-område er "Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø", lokations-ID SPA105, som ligger ca. 3 kilometer nord-nordøst for hvor regnvandsbassinet vil blive etableret.

Tillægget vurderes derfor ikke at være i konflikt med Natura 2000-områder.

---

<sup>2</sup> Lov om naturbeskyttelse, nr. 240 af 13. marts 2020

Bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og en lang række flagermusarter findes udbredt forskellige steder i kommunen.

Nærmeste bilag IV-art er registreret i den gamle grusgrav ved Flædevadsvej i Gl. Lejre, ca. 1,3 kilometer øst-nordøst fra hvor regnvandsbassinet vil blive etableret. Her er der den 14. september 2008 registreret markfirben.

Desuden er der den 01. juni 2019 registreret "stor gyvelkvæler", som er en dansk rødlisteart, på et overdrevarsareal ved vejkrydset Bispegårdsvej-Kisserupvej-Tokkerupvej. Afstanden er ca. 860 meter fra hvor regnvandsbassinet vil blive etableret, retning sydvest.

På denne baggrund vurderer vi, at tillægget ikke vil påvirke hverken bilag IV-arter eller Natura 2000-områder negativt.

Der er derudover ikke registreret beskyttet natur efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven på det areal, hvor bassinet vil blive etableret. Nærmeste beskyttede § 3-natur er en sø som ligger umiddelbart syd for Plejecenter Bøgebakken. Afstanden fra regnvandsbassinet og til søen vil være ca. 230 meter, retning syd-sydvest. Regnvandsbassinet vil ikke aflede til denne sø.

Ovenstående oplysninger om Natura 2000-områder, bilag IV-arter samt beskyttet natur er hentet fra Miljøportalens Arealinformation<sup>3</sup> den 3. maj 2021. De angivne afstande er i fugleflugtslinje.

## Beskrivelse af tillægget

Tillæg 15 til Spildevandsplan 2016-2023 omhandler etablering af et nyt regnvandsbassin, som skal rense og forsinke separat regnvand fra det nye børnehus som etableres i medfør af lokalplan LK 80, inden det ledes til forsyningsregnvandskloak.

Matrikelnummeret er 12b, Allerslev By, Allerslev. Børnehuset vil blive etableret i matriklens østlige del, mens regnvandsbassinet vil blive etableret i børnehusets vestlige del.

Placeringen af børnehuset samt regnvandsbassinet er skitseret i figur 1.

---

<sup>3</sup> Link til Miljøportalens Arealinformation:  
<https://arealinformation.miljoportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution>



*Figur 1. Luftfoto over området, hvor regnvandsbassinets samt børnehusets placering er skitseret.*

Regnvandsbassinet vil blive etableret af spildevandsforsyningen, Fors A/S, der fremover også vil stå som ejer og driftsansvarlig for bassinet. Matriklen ligger indenfor eksisterende opland til separatkloak i spildevandsplanen.

Tillæg 15 til spildevandsplanen gør det muligt for Fors A/S at erhverve samt frastykke det nødvendige areal til bassinet.

## Relaterede afgørelser

Lejre Kommune har den 11. marts 2021 meddelt tilslutningstilladelse til regnvandsbassinet i henhold til § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven. Samme dato meddelte kommunen afgørelse ud fra en VVM-screening af regnvandsbassinet efter bilag 2, punkt 10g i Miljøvurderingsloven, at der ikke er krav om VVM af selve regnvandsbassinet.

Afgørelserne blev annonceret på kommunens hjemmeside, med en klagefrist på 4 uger, samme dato som de blev meddelt. Ved klagefristens udløb var ingen af afgørelserne blevet påklaget.

## Partshøring

Sagen har ikke været sendt i høring, da vi har vurderet at tillægget ikke vil kunne berøre andre myndigheder eller parter.

## Lovgrundlag for afgørelsen

Lovhenvisningerne herunder omhandler LBK nr. 973 af 25/06/2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

- Tillægget er omfattet af bilag 2, pkt. 10b i miljøvurderingsloven, og skal derfor screenes for, om der skal udarbejdes en miljørapport for tillægget, jf. lovens § 8 stk. 2.
- Lejre Kommune har truffet screeningsafgørelsen efter lovens § 10.
- Jf. lovens § 32, stk. 1, skal berørte myndigheder høres forud for screeningsafgørelser efter § 10.
- Jf. lovens § 48, kan en screeningsafgørelse efter § 10, om at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer, påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. Er planen eller programmet ikke udarbejdet i henhold til lov, eller giver den pågældende lov ikke mulighed for klage, kan afgørelsen efter § 10 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

## Du kan klage over afgørelsen

Afgørelsen kan påklages indtil 4 uger fra den er offentliggjort. Læs mere i den vedlagte klagevejledning.

Med venlig hilsen

Jonas David Larsen  
Spildevandsmedarbejder  
Center for Teknik og Miljø  
Personlig henvendelse: Lejre Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre

## Kopi af afgørelsen er sendt til følgende

- Lejre Kommune, Center for Service og Ejendomme, [cse@lejre.dk](mailto:cse@lejre.dk)
- COWI A/S, att.: Jacob Christian Thrane, [jact@cowi.com](mailto:jact@cowi.com)
- Miljøstyrelsen, [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)
- Naturstyrelsen, [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, [lejre@dn.dk](mailto:lejre@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings hovedpostkasse, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Friluftsrådet, [roskilde@friluftsradet.dk](mailto:roskilde@friluftsradet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Dansk Botanisk Forening, [kontor@botaniskforening.dk](mailto:kontor@botaniskforening.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, [gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

## Klagevejledning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet indenfor 4 uger fra den er annonceret. **Klagefristen udløber således den 01. juni 2021.**

### Hvad kan der klages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet over?

Jf. § 48, kan en afgørelse efter § 10 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til.

Stk. 3. Er planen eller programmet eller ændringer deri ikke udarbejdet i henhold til lov, eller giver den pågældende lov ikke mulighed for klage, kan afgørelsen efter § 10 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

### Hvem er klageberettiget?

Jf. § 50, er klageberettigede efter § 48, stk. 3 følgende: Miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer der som formål har at beskyttelsen af natur og miljø, eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

### Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen inde på Nævnenes Hus. [Klik her for at åbne Nævnenes Hus](#). Du logger på med dit NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender herefter klagen videre til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, vedlagt sine eventuelle bemærkninger til klagen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager skal du betale et gebyr til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Gebyrets størrelse fremgår af

nævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen, når du indgiver din klage. Virksomheder og organisationer kan derudover bestille en faktura i Klageportalen. Du får gebyret retur, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### **Frist for at indgive klage**

Klage skal være indgivet senest 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen fra datoen for annonceringen.